

# EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR

✉ 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. ☎ (96) 314-322 Fax: (96) 315-786

ÖkoEnergia Program Kft.

Budapest

Máriaremetei út 205-213/D

1029

Tárgy: referencia víztakarékos adagolók működéséről

Ikt.sz: 293/2011

Fogyasztási hely	2011.Jún 29.	2011.Aug. 29.	Összesen/m <sup>3</sup>
Mohi u. 4.	7321	7493	162
Répcse u. 8/B	4685	4862	177

Fogyasztási hely	2010.Jún 29.	2010.Aug. 29.	Összesen/m <sup>3</sup>
Mohi u. 4.	6095	6360	265
Répcse u. 8/B	3629	3943	314

- **Mohi Idősek Otthona** esetében a fenti adatok alapján az átlagos megtakarítás mértéke az első két hónapban: **39 %**

Az elmúlt évi ugyanezen időszak vízfogyasztása: **265 m<sup>3</sup>**

Az elmúlt év ugyanezen időszakhoz képest a két teszthónap átlagos megtakarítása: **103 m<sup>3</sup>/hó (41,4%-os megtakarítással)**

- **Répcse Átmeneti Gondozóház** esetében a fenti adatok alapján az átlagos megtakarítás mértéke az első két hónapban: **44 %**

Az elmúlt évi ugyanezen időszak vízfogyasztása: **314 m<sup>3</sup>**

Az elmúlt év ugyanezen időszakhoz képest a két teszthónap átlagos megtakarítása: **137 m<sup>3</sup>/hó (44%-os megtakarítással)**

Jelenlegi havi víz és csatornadíjakat (818,75 Ft/m<sup>3</sup>) figyelembe véve, az éves megtakarítás

- A Mohi Idősek Otthona esetében **506.000 Ft**
- Répcse úti Gondozóház **670.000 Ft**

Beruházás teljes költsége: **182.215 Ft**

**A tesztelés alapján a megtérülési idő: 1,86 hónap**

**A fenti adatokból jól látható, hogy a beruházás a tesztelés időtartalma alatt már megtérült.**

Győr 2011.11.08.



  
Panker Mihály  
Igazgató