

Ikt.szám: 191/2011.

ÖkoEnergia Program Kft.

1029 Budapest

Máriaremetei út 205-213. D. ép.

Tel.: +36 20 77 444 55; Fax: +36 1 700 2317;

e-mail: okoenergia@okoenergia.com

Tárgy: referencia víztakarékos adagolók működéséről

Tisztelt Cím!

Értesítjük, hogy a cégünk által a debreceni Györffy István Középiskolai Kollégium intézményünkbe beszerelt R.C. Mannesmann alacsony áteresztésű fogyasztáscsökkentő eszközök hatékonyságának köszönhetően az elmúlt fogyasztási időszakban a kollégium épülete az alábbi vízmegtakarítással üzemelt.

Vízóra állások:

-2011.05.30-án 582 m³

-2011.06.17-én 784 m³

Ezen időszak alatt az intézmény vízfogyasztása: 202 m³

A fogyasztási időszak időtartama: 17 nap

Ezek alapján az egy hónapra vetített vízfogyasztás: 356,4 m³/hó

Összehasonlító táblázat:

	átlagos havi vízfogyasztás 2009	átlagos havi vízfogyasztás 2010	átlagos havi vízfogyasztás 2011	átlagos havi vízfogyasztás az elmúlt 24 hónapban	vízfogyasztás 2009. június hónapban	vízfogyasztás 2010. június hónapban
m ³ /hó	462	428	504	466	614	443
megtakarítás mértéke %- ban	22,80%	16,70%	29,20%	23,50%	41,90%	19,50%

A fenti adatok alapján az átlagos megtakarítás mértéke: 25,6 %

Az elmúlt 24 hónap átlagos vízfogyasztása: 466 m³

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium
4025 Debrecen, Postakert u. 7.

☎: 52/431-301 ☎: 52/531-939 E-mail: titkarsag@gyorffykollegium.hu

A tesztidőszak alapján várható átlagos havi megtakarítás: **119 m³/hó**

Intézmény víz- és csatornadíj egységára bruttó: **542 Ft/ m³**

A tesztelés alapján átlagos havi megtakarítás: **64.498 Ft**

Beruházás teljes költsége: **230.778 Ft**

A tesztelés alapján várható megtérülési idő: 3,5 hónap

Debrecen, 2011. november 8.

Üdvözlettel:



Tarsoly Andor
Tarsoly Andor
igazgató